



Vera Fiberglass AS
Postboks 1545
3206 Sandefjord

Deres ref.
DFH/DFH

Vår ref.(bes oppgitt ved svar)
Saksnr.: 03/3321-3/BK
Ark.nr.: 612.13

Dato
25.08.2003

Typegodkjenning av innendørstank DBE nr. 007-062

Type utstyr:	Innendørs oljetank av stål/plast
Produsent:	DEHOUST GmbH, Leimen, Tyskland
Typebetegnelse:	PE-Kombi, type 720 og 1000
Søker/forhandler:	Vera Fiberglass AS, Postboks 1545, 3206 Sandefjord

Vi viser til Forskrift om brannfarlig vare - § 2-3, og godkjenner herved ovennevnte tanker etter Deres søknad av 03.07.03.

Beskrivelse

Dobbeltveggede oljetanker bestående av en ytre beholder av galvaniserte stålplater og en indre beholder av formblåst polyetylen (PE-HD). Tankene er rektangulære, med gulvstativ. 4 stk. tilkoblingsmuffer samt optisk lekkasjeindikator på tanktopp.

Forbindelse mellom tanker i tankbatteri skjer ved overliggende ledninger, levert som spesialarmatursett.

Brenseltyper: Fyringsolje og parafin

Volum: 720 og 1000 liter

Godkjenningsgrunnlag

Godkjenning nr. Z-40.21-53 fra Deutsches Institut für Bautechnik.
Representasjonserklæring datert 10.06.03 fra DEHOUST GmbH.

Godkjenningvilkår

Tankene godkjennes for plassering etter anvisninger gitt i Veiledning om fyringsanlegg for flytende og gassformig brensel.

Tankene godkjennes for plassering uten krav om oppsamlingsanordning for utlekket olje eller oljetett utførelse av vegger og gulv.

Montering og bruk av tankene skal forøvrig skje i samsvar med gjeldende bestemmelser.

Konstruksjonsendringer skal meldes til og godkjennes av DBE. Endringer i de øvrige opplysninger som er lagt til grunn ved godkjenningen skal også meldes til DBE.

Med hver tank skal følge monterings- og bruksanvisning på norsk, med minimumsinhold som spesifisert i DBEs separate oppsett for produktgruppe 007.

Merking

Hver tank skal være merket i henhold til DBEs separate oppsett for produktgruppe 007.

Tilvirkningskontroll

Etter godkjenningens myndighetens bestemmelse.

Gyldighet

Godkjenningen gjelder inntil videre, dog ikke utover 31.12.08. Søknad om fornyelse må være innkommet senest 3 måneder før gyldighetstidens utløp.

Merknad

Prøve av merkeskilt skal oversendes direktoratet før tankene omsettes.

Avdeling for produkter

Med hilsen



Gunnar Wold
avdelingsdirektør



Bjørn Kristiansen
overingeniør

Kopi: NBL